

Prüfbericht

für Tourist-Information Bosau

Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Prüfergebnis

Das **Tourist-Information Bosau** wurde am 22.11.2013 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:

- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen.

Zudem haben die Mitarbeiter des Hotels eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.





1. Teilergebnis: Parkplatz und Zugang
2. Teilergebnis: Eingang Gebäude
3. Teilergebnis: Tourist-Information (Kundenraum mit Schalter)
4. Teilergebnis: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – Stufe 1 für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“






Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

Überblick über den Grad der Erfüllung

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)	17	17	100%
	Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)	39	33	85%
	Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)	30	26	87%
	Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)	55	44	80%






Erläuterung:

Je nach Art und Größe eines Betriebes gibt es eine bestimmte Anzahl an Kriterien, die zum Erreichen einer Kennzeichnungsstufe erfüllt sein müssen. Der Erfüllungsgrad in Prozent zeigt an, wie viele der Kriterien für die verschiedenen Stufen erfüllt sind.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Parkplatz und Zugang		✓	-	✓	-	
Teilergebnis: Eingang Gebäude		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Tourist-Information (Kundenraum mit Schalter)		✓	✓	-	-	
Teilergebnis: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung		✓	-	-	-	
✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind	Stufe	1	2	1	2	

Der Parkplatz und der Zugang zur Tourist-Information Bosau

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.


<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>							
Teilergebnis: Parkplatz und Zugang		✓	-	✓	-		
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2		
Öffentlicher Parkplatz (kein Kernangebot)						IST-Zustand	102 Parkplatz
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	102.101
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		-		-	Nicht vorhanden	102.102
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?						keiner	102.102
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.	G2,R2					Nicht anwendbar	102.103
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben.	G2,R2					Nicht anwendbar	102.104
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben.	G2,R2					Nicht anwendbar	102.105
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.							102.108

Weg außen vom Parkplatz bis zum Eingang der Tourist-Information						IST-Zustand	201 Weg außen
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				130 cm	201.101
Die Länge des Weges beträgt:						5 m	201.102
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	130 cm	201.101
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				Keine Gegenstände	201.111
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm.	G2		✓			Keine Gegenstände	201.111
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm.	R1, R2			✓	✓	Keine Gegenstände	201.111
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		-		-	nein	201.103
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden	201.108
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden	201.110
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1, R2			✓	✓	0%	201.112
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:							201.113
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %.	R2				✓	1,5 %	201.114
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						2 m	201.115
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						nein	201.116

Eingang zum Gebäude		✓	✓	✓	✓		
Eingangstür Haus des Kurgastes						IST-Zustand	206 Tür
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			90 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	90 cm	206.103
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand	206.104
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2			✓	✓	306 cm x 500 cm	206.107
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	306 cm x 500 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle	206.108
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle	206.108
Weg / Flur vor Kundenraum „Tourist-Information Bosau“							205 Weg Innen
Wie lang ist der Weg?						5 m	205.101
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				303 cm	205.102
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	303 cm	205.102






Die Tourist-Information Bosau

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div> <th data-bbox="1218 440 1317 644"></th> <th data-bbox="1317 440 1415 644"></th> <th data-bbox="1415 440 1514 644"></th> <th data-bbox="1514 440 1612 644"></th> <th data-bbox="1612 440 1711 644"></th> <th data-bbox="1711 440 1962 644"></th> <th data-bbox="1962 440 2170 644"></th>							
Teilergebnis: Tourist-Information (Kundenraum mit Schalter)		✓	✓	-	-		
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2		
Eingang zur Tourist-Information						IST-Zustand	206 Tür
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				80 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			80 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			-	-	80 cm	206.103
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand	206.104
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2			✓	✓	500 cm x 303 cm	206.107
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	500 cm x 303 cm	206.107

Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle	206.108
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle	206.108
Weg / Eingangsbereich						IST-Zustand	205 Weg Innen
Wie lang ist der Weg?						1,6 m	205.101
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				120 cm	205.102
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		✓	✓	✓	120 cm	205.102
Kundenraum							109 Raum
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				100 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			100 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	100 cm	109.201
Sitzbereiche							Prüfnummer
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						Ja	109.209
Verkauf- und Informationsbereich / Counter / Rezeption							105 Schalter/ Tresen
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			230 cm x 198 cm	105.104
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	230 cm x 198 cm	105.104
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden.	G2,R2		✓		✓	72 cm	105.108/.109

Das WC für Menschen mit Behinderung (m/w) in der Tourist-Information Bosau

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 							
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)		✓	-	-	-		
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2		
1. Zwischentür						IST-Zustand	206 Tür
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			90 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	90 cm	206.103
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand	206.104
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2			✓	✓	243 cm x 500 cm	206.107
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	243 cm x 500 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle	206.108

Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle	206.108
1. Zwischenflur							205 Weg Innen
Wie lang ist der Weg?						3,20 m	205.101
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				177 cm	205.102
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		✓	✓	✓	177 cm	205.102
2. Zwischentür							206 Tür
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				93 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			93 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	93 cm	206.103
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand	206.104
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			177 cm x 377 cm	206.107
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	177 cm x 377 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle	206.108
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle	206.108
2. Zwischenflur							205 Weg Innen
Wie lang ist der Weg?						5 m	205.101
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				163 cm	205.102

Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		✓	✓	✓	163 cm	205.102
WC für Menschen mit Behinderung							
Tür zum WC						IST-Zustand	Prüfnummer
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			170 cm x 500 cm	206.107
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	170 cm x 500 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle	206.108
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	stufenlos	206.108
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	Ja, nach außen	108.105
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				94 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			94 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	94 cm	206.103
WC							
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			rechts 113 cm x 60 cm	108.203/204
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitäräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	Links 22 cm x 60 cm	108.203
						rechts 113 cm x 60 cm	108.204
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		-			rechts 113 cm x 113 cm	108.205

Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2			-	-	rechts 113 cm x 113 cm	108.205
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						60 cm	108.202
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz)	R2				✓	49 cm	108.206
Haltegriffe							
Haltegriff links							
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.207
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					Nicht anfahrbar	108.210
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)	R2				✓	30 cm (78,5 cm)	108.208 (.206)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	32 cm (78 cm)	108.209 (.202)
Haltegriff rechts							
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.211
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja	108.214
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				✓	28,5 cm (77,5 cm)	108.212 (.206)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	0 cm (60 cm)	108.213 (.202)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				-	87 cm	108.215

Washbecken							
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			80 cm x 130 cm	108.301
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	80 cm x 130 cm	108.301
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				✓	81 cm	108.302
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	unterfahrbar	108.303
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	nein	108.303
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		-		-	nein	108.304
Technik							
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Schnur (in einer Höhe von 40 cm über dem Boden)	108.601

Fotos: WC für Menschen mit Behinderung

