

---

## Prüfbericht

# Tourist-Information Bad Malente

## Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



## Prüfergebnis

Das **Tourist-Information Bad Malente** wurde am 23.01.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

### „Barrierefreiheit geprüft“

**Teilweise barrierefrei**

**für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

## Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:





- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen.

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

1. Parkplatz
2. Eingang / Zugang zum Gebäude
3. Kundenraum mit Schalter
4. Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

## Überblick über den Grad der Erfüllung

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	<b>Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)</b>	10	10	<b>100%</b>
	<b>Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)</b>	26	23	<b>88%</b>
	<b>Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)</b>	17	14	<b>82%</b>
	<b>Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)</b>	34	26	<b>76%</b>






### Erläuterung:

Je nach Art und Größe eines Betriebes gibt es eine bestimmte Anzahl an Kriterien, die zum Erreichen einer Kennzeichnungsstufe erfüllt sein müssen. Der Erfüllungsgrad in Prozent zeigt an, wie viele der Kriterien für die verschiedenen Stufen erfüllt sind.

## Überblick über das Prüfergebnis






Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Parkplatz und Zugang</b>		✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Eingang Gebäude</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Kundenraum mit Schalter</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung</b>		✓	-	-	-	
✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	

## Der Parkplatz und der Zugang zur Tourist-Information Bad Malente

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 							
<b>Teilergebnis: Parkplatz und Zugang/Wege zur TI Bad Malente</b>		✓	-	-	-		
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Parkplatz (kein Kernangebot)</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>102 Parkplatz</b>
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	102.101
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	102.102
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?						zwei	102.102
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.	G2,R2		✓		✓	ja	102.103

Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben.	G2,R2		-		-	340 cm	102.104
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben.	G2,R2		-		-	490 cm	102.105
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.						150 m	102.108
<b>Weg außen vom Parkplatz bis zur Ampel</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>201 Weg außen</b>
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				330 cm	201.101
Die Länge des Weges beträgt:						50 m	201.102
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	330 cm	201.101
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				Keine Gegenstände	201.111
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm.	G2		✓			Keine Gegenstände	201.111
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm.	R1, R2			✓	✓	Keine Gegenstände	201.111
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	ja	201.103
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden	201.108
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden	201.110
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1, R2			-	-	9 %	201.112
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						5 m	201.113
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Toleranz 3,5%)	R2				✓	3 %	201.114

Maximale Querneigung über eine Strecke von:						4 m	201.115
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						Nein	201.116
<b>Weg außen vom Ampel bis zum Eingangsbereich TI Bad Malente</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>201 Weg außen</b>
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				290 cm	201.101
Die Länge des Weges beträgt:						100 m	201.102
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	290 cm	201.101
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				Keine Gegenstände	201.111
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm.	G2		✓			Keine Gegenstände	201.111
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm.	R1, R2			✓	✓	Keine Gegenstände	201.111
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	Ja	201.103
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden	201.108
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden	201.110
Die Schwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2						206.108
Die Schwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2						206.108
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (Toleranz 7,5%)	R1, R2			✓	✓	7 %	201.112
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						50 m	201.113








**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für Tourist-Information Bad Malente 9/17**

Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Toleranz 3,5%)	R2				-	7 %	201.114
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						5 m	201.115
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						Nein	201.116
<b>Weg außen vom Eingangsbereich zur Eingangstür TI Bad Malente</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>201 Weg außen</b>
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				205 cm	201.101
Die Länge des Weges beträgt:						7 m	201.102
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	205 cm	201.101
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				Keine Gegenstände	201.111
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm.	G2		✓			Keine Gegenstände	201.111
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm.	R1, R2			✓	✓	Keine Gegenstände	201.111
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	ja	201.103
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden	201.108
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden	201.110
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (Toleranz 7,5%)	R1, R2			✓	✓	7 %	201.112
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						7 m	201.113
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Toleranz 3,5%)	R2				✓	0 %	201.114

Maximale Querneigung über eine Strecke von:							201.115
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						nein	201.116

## Die Tourist-Information Bad Malente

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 							
<b>Teilergebnis: Tourist-Information</b>		✓	✓	✓	✓		
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Eingang zur Tourist-Information</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür</b>
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	✓	✓			Eine Schwelle von 2 cm	206.108
Es dürfen keine Stufen vorhanden sein. Schwellen dürfen max. 2 cm hoch sein.	R1,R2			✓	✓	Eine Schwelle von 2 cm	206.108

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für Tourist-Information Bad Malente 11/17**

<b>Eingangstür Tourist-Information</b>							<b>206 Tür</b>
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				94 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			94 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	94 cm	206.103
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand	206.104
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			350 cm x 500 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	350 cm x 500 cm	206.107
<b>Weg / Flur zwischen den Türen</b>							<b>205 Weg Innen</b>
Wie lang ist der Weg?						1,88 m	205.101
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				110 cm	205.102
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		✓	✓	✓	110 cm (bei so kurzen Wegen macht dies Maß keinen Sinn)	205.102
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			eine Schwelle von 2 cm	205.103
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	eine Schwelle von 2 cm	205.103
<b>Eingangstür Tourist-Information</b>							<b>206 Tür</b>
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine	206.101






**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für Tourist-Information Bad Malente 12/17**

Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				101 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			101 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	101 cm	206.103
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand	206.104
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			250 cm x 400 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	250 cm x 400 cm	206.107
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	✓	✓			Eine Schwelle von 0,5 cm	206.108
Es dürfen keine Stufen vorhanden sein. Schwellen dürfen max. 2 cm hoch sein.	R1,R2			✓	✓	Eine Schwelle von 0,5 cm	206.108
<b>Kundenraum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>109 Raum</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				101 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			101 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	101 cm	109.201
<b>Sitzbereiche</b>							<b>Prüfnummer</b>
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						ja	109.209
<b>Weg / Flur von Eingangstür zum Schalter</b>							<b>205 Weg Innen</b>
Wie lang ist der Weg?						400 cm	205.101

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für Tourist-Information Bad Malente 13/17**

Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				500 cm	205.102
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		✓	✓	✓	500 cm	205.102
<b>Verkauf- und Informationsbereich / Counter / Rezeption</b>							<b>105 Schalter/ Tresen</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			400 cm x 500 cm	105.104
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	400 cm x 500 cm	105.104
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden.	G2,R2		✓		✓	70 cm - 110 cm Alternative Möglichkeit vorhanden	105.108/.109

## Das WC für Menschen mit Behinderung (m/w) in der Tourist-Information Bad Malente

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 								
<b>Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)</b>			✓	-	-	-		
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>WC-Tür</b>							<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür</b>
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.		G2,R2		✓		✓	keine	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				97 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.		G2		✓			97 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.		R1,R2			✓	✓	97 cm	206.103
Wie wird die Tür geöffnet?							Mit eigenem Kraftaufwand	206.104
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.		G2		-			97 cm x 210 cm	206.107
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.		R1,R2			-	-	97 cm x 210 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.		G1,G2	✓	✓			keine Schwelle	206.108

Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle	206.108
<b>WC für Menschen mit Behinderung</b>							
<b>WC</b>						1	
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			rechts 49 cm x 56 cm	108.203/204
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	Links 0 cm x 0 cm	108.203
						rechts 49 cm x 56 cm	108.204
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		✓			rechts 120 cm x 144 cm	108.205
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2			-	-	rechts 120 cm x 144 cm	108.205
						56 cm	108.202
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						56 cm	108.202
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz)	R2				✓	50 cm	108.206
<b>Haltegriffe</b>							
<b>Haltegriff links</b>							
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.207
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					nein	108.210
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)	R2				✓	31 cm (81 cm)	108.208 (.206)

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für Tourist-Information Bad Malente 16/17**

Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	40 cm (96 cm)	108.209 (.202)
<b>Haltegriff rechts</b>							
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.211
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja	108.214
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				-	18 cm (68 cm)	108.212 (.206)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	23 cm (79 cm)	108.213 (.202)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				✓	61 cm	108.215
<b>Waschbecken</b>							
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			170 cm x 150 cm	108.301
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			✓	✓	170 cm x 150 cm	108.301
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				✓	83 cm	108.302
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	unterfahrbar	108.303
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	nein	108.303
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		-		-	nein	108.304
<b>Technik</b>							
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						nein	108.601



Fotos:

