

---

## Prüfbericht

# Tourist-Information Plön

## für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



## Prüfergebnis

Das **Tourist-Information Plön** wurde am 27.02.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

### „Barrierefreiheit geprüft“

**Teilweise barrierefrei** für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

## Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.

- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen,

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.





1. Parkplatz und Zugang
2. Eingang Gebäude (Bistro)
3. Eingang Gebäude (Haupteingang)
4. Kundenraum mit Schalter
5. Bistro
6. Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

## Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“. Einzelne Bereiche erfüllen auch die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – Stufe 1 bzw. 2 für Rollstuhlfahrer (Menschen die auch einen motorisierten Rollstuhl nutzen können)**“




Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

## Überblick über den Grad der Erfüllung

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	<b>Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)</b>	16	16	<b>100%</b>
	<b>Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)</b>	46	45	<b>98%</b>
	<b>Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)</b>	25	19	<b>76%</b>
	<b>Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)</b>	57	48	<b>84%</b>






### Erläuterung:

Je nach Art und Größe eines Betriebes gibt es eine bestimmte Anzahl an Kriterien, die zum Erreichen einer Kennzeichnungsstufe erfüllt sein müssen. Der Erfüllungsgrad in Prozent zeigt an, wie viele der Kriterien für die verschiedenen Stufen erfüllt sind.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Parkplatz und Zugang</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Eingang Gebäude (Bistro)</b>		✓	✓	-	-	
<b>Teilergebnis: Eingang Gebäude (Haupteingang)</b>		✓	✓	-	-	
<b>Teilergebnis: Kundenraum mit Schalter</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Bistro</b>		✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung</b>		✓	-	-	-	
✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	

## Der Zugang zur Tourist-Information Plön

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 								
<b>Teilergebnis: Parkplatz und Zugang/Wege zur TI Plön</b>			✓	✓	✓	✓		
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Parkplatz</b>							<b>IST-Zustand</b>	<b>102 Parkplatz</b>
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.		G2,R2		✓		✓	vorhanden	102.101
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.		G2,R2		✓		✓	vorhanden	102.102
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?							einer	102.102
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.		G2,R2		✓		✓	ja	102.103
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben.		G2,R2		✓		✓	486 cm	102.104
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben.		G2,R2		✓		✓	586 cm	102.105
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.							24 m (Bistro) 47 m (Haupteingang TI)	102.108






<b>Weg außen vom Bahnhof zum Eingang Bistro</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>201 Weg außen</b>
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				230 cm	201.101
Die Länge des Weges beträgt:						24 m	201.102
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	230 cm	201.101
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				Aufsteller und Bänke, aber immer noch > 90 cm	201.111
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm.	G2		✓			Aufsteller und Bänke, aber immer noch > 90 cm	201.111
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm.	R1, R2			✓	✓	Aufsteller und Bänke, aber immer noch > 90 cm	201.111
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2, R2		✓		✓	ja	201.103
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2, R2		✓		✓	Keine vorhanden	201.108
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.	G2, R2		✓		✓	Keine vorhanden	201.110
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1, R2			✓	✓	5 %	201.112
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						2 m	201.113
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Toleranz 3,5%)	R2				✓	2 %	201.114
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						10 m	201.115
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						ja	201.116



<b>Weg außen vom Parkplatz zum Haupteingang Touristinformation (Alternative zum Weg Eingang Bistro)</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>201 Weg außen</b>
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				500 cm	201.101
Die Länge des Weges beträgt:						50 m	201.102
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	500 cm	201.101
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				Keine Gegenstände	201.111
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm.	G2		✓			Keine Gegenstände	201.111
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm.	R1, R2			✓	✓	Keine Gegenstände	201.111
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	ja	201.103
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden	201.108
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden	201.110
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1, R2			-	-	10 %	201.112
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						4 m	201.113
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Toleranz 3,5%)	R2				✓	2,5 %	201.114
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						3 m	201.115
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						ja	201.116

## Die Tourist-Information Plön

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.



<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 								
<b>Teilergebnis: Tourist-Information</b>			✓	✓	-	-		
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Eingang zum Bistro (Alternative zum Haupteingang)</b>							<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür</b>
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.		G1,G2	✓	✓			Eine Schwelle von 3 cm	206.108
Es dürfen keine Stufen vorhanden sein. Schwellen dürfen max. 2 cm hoch sein.		R1,R2			-	-	Eine Schwelle von 3 cm	206.108
<b>Eingangstür Bistro</b>								<b>206 Tür</b>
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.		G2,R2		✓		✓	keine	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				105 cm	206.103

Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			105 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	105 cm	206.103
Wie wird die Tür geöffnet?						Ohne eigenen Kraftaufwand	206.104
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			107 cm x 500 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	107 cm x 500 cm	206.107
<b>Eingang zum Touristinformation – Haupteingang (Alternative zum Bistro Eingang)</b>							<b>206 Tür</b>
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	✓	✓			Eine Schwelle von 2 cm	206.108
Es dürfen keine Stufen vorhanden sein. Schwellen dürfen max. 2 cm hoch sein.	R1,R2			✓	✓	Eine Schwelle von 2 cm	206.108
<b>Eingangstür Touristinformation – Haupteingang</b>							<b>206 Tür</b>
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				124 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			124 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	124 cm	206.103
Wie wird die Tür geöffnet?						Ohne eigenen Kraftaufwand	206.104
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			125 cm x 500 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	125 cm x 500 cm	206.107

<b>Kundenraum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>109 Raum</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				240 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			240 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	240 cm	109.201
<b>Sitzbereiche</b>							<b>Prüfnummer</b>
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						nein	109.209
<b>Verkauf- und Informationsbereich / Counter</b>							<b>105 Schalter/ Tresen</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			500 cm x 240 cm	105.104
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	500 cm x 240 cm	105.104
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden.	G2,R2		✓		✓	76 - 110 cm Eine alternative Möglichkeit vorhanden	105.108/109
<b>Bistro</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				110 cm	106.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			110 cm	106.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	110 cm	106.201
<b>Tische / Sitzbereiche</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		-		-	kein Tisch erfüllt die Anforderungen	106.401

--	--	--	--	--	--	--	--

## Das WC für Menschen mit Behinderung (m/w) in der Tourist-Information Plön

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b>  </div>						
	1	2	1	2	IST-Zustand	206 Tür
<b>Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)</b>	✓	-	-	-		
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Tür vom Kundenraum zum Flur (WC)</b>						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine 206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				91 cm 206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			91 cm 206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	91 cm 206.103
Wie wird die Tür geöffnet?						Steht offen 206.104
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			500 cm x 500 cm 206.107
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	500 cm x 500 cm 206.107

Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle	206.108	
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle	206.108	
<b>Flur vom Kundenraum zum WC</b>							<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>
Wie lang ist der Weg?						15 m	205.101	
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				120 cm	205.102	
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		✓	✓	✓	150 cm	205.102	
<b>Vorraum WC</b>								<b>109 Raum</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				130 cm	109.201	
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			130 cm	109.201	
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	130 cm	109.201	
<b>Sitzbereiche</b>								<b>Prüfnummer</b>
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						nein	109.209	
<b>WC-Tür</b>								<b>206 Tür</b>
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine	206.101	
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				93 cm	206.103	
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			93 cm	206.103	
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	93 cm	206.103	
Wie wird die Tür geöffnet?						ohne eigenen Kraftaufwand	206.104	

**Barrierefreiheit geprüft  
Prüfbericht für Tourist-Information Plön 15/17**

Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			400 cm x 180 cm	206.107
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	400 cm x 180 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle	206.108
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle	206.108
<b>WC für Menschen mit Behinderung</b>							
<b>WC</b>							
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			Links 98 cm x 56 cm	108.203/204
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	Links 98 cm x 56 cm	108.203
						rechts 17 cm x 56 cm	108.204
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		✓			rechts 150 cm x 135 cm	108.205
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2			-	-	rechts 150 cm x 135 cm	108.205
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						56 cm	108.202
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz)	R2				✓	48 cm	108.206
<b>Haltegriffe</b>							

<b>Haltegriff links</b>							
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.207
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja	108.210
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)	R2				✓	29 cm (77 cm)	108.208 (.206)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	30 cm (86 cm)	108.209 (.202)
<b>Haltegriff rechts</b>							
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.211
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					Rechte Seite nicht anfahrbar	108.214
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				✓	29 cm (77 cm)	108.212 (.206)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	29 cm (85 cm)	108.213 (.202)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				✓	66 cm	108.215
<b>Waschbecken</b>							
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			135 cm x 138 cm	108.301
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	135 cm x 138 cm	108.301
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				✓	80 cm	108.302
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	unterfahrbar	108.303



Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	ja	108.303
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja	108.304
<b>Technik</b>							
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Schnur in einer Höhe von 68 cm	108.601