

Prüfbericht

Tourist Info Timmendorfer Strand

Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Prüfergebnis

Das **Tourist Info Timmendorfer Strand** wurde am 4.12.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei

für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2015 bis Januar 2018** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:

- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen

Der Betrieb erfüllt zahlreiche weitere Anforderungen ganz oder teilweise. Für einen ersten Überblick haben wir folgende Angaben für Sie zusammengestellt.






- alle **Durchgänge** haben eine **Mindestbreite von 92 cm**
- alle **Flure** sind breiter als **100 cm**
- über den Hintereingang sind alle **Räume** der Tourismusinformation **stufenlos** zu erreichen
- die **Aufzugskabine** hat eine Größe von **124 cm x 200 cm**
- die Bewegungsflächen weisen in den **Sanitärräumen** eine **Mindestgröße** von **154 cm x 85 cm** auf
- in den **Sanitärräumen** (WC für Menschen mit einer Behinderung) beträgt die **Bewegungsfläche** links oder rechts neben dem WC mind. **112 cm x 54 cm**
- in den **Sanitärräumen** sind **Haltegriffe vorhanden**

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.





Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien – **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Auch wenn die anderen Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.






Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz		✓	-	✓	-	
Teilergebnis: stufenloser Hintereingang und Aufzug		✓	✓	-	-	
Teilergebnis: Kundenraum/Information/Zimmervermittlung		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Bücherei		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Standesamt		✓	✓	-	-	
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Medien und Hilfsmittel						nur zur Information

Überblick über den Grad der Erfüllung der einzelnen Stufen

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)	24	24	100%
	Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)	55	48	87%
	Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)	44	32	73%
	Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)	76	57	75%






Parkplatz der Tourist Info Timmendorfer Strand

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Parkplatz (öffentlich)		✓	-	✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Parkplatz						IST-Zustand
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?						2
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben. (Tol: 345 cm)	G2,R2		✓		✓	360 cm
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben. (Tol: 495 cm)	G2,R2		✓		✓	494 cm
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.						10 m

Weg vom Parkplatz zum stufenlosen Hintereingang (Alternative zu Vordereingang)					IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓			8 m
Die Länge des Weges beträgt:					205 cm
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	205 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓			keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓		keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	keine Gegenstände
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2, R2		-	-	nein, Pflastersteine
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2, R2		✓	✓	keine
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. (T: 88 cm)	G2, R2		✓	✓	93 cm
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			✓	0 %
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:					
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Tol: 3,5%)	R2			✓	0 %
Maximale Querneigung über eine Strecke von:					
Weg vom Parkplatz zum Vordereingang					IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓			153 cm
Die Länge des Weges beträgt:					37 m

Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	153 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓			keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	✓	keine Gegenstände
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	ja
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2,R2		✓		✓	keine
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. (T: 88 cm)	G2,R2		✓		✓	keine
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			✓	✓	3 %
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						10 m
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Tol: 3,5%)	R2				-	4 %
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						3 m

Eingang und Aufzug der Tourist Info Timmendorfer Strand



<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>						
Teilergebnis: Hintereingang und Aufzug						
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Tür des stufenlosen Hintereinganges (Alternative zu Vordereingang)						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						ohne eigenen Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				136 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			136 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	136 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			348 cm x 135 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			-	-	348 cm x 135 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle

Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
Flur Hintereingang						IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						340 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				140 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	140 cm
Aufzug/Lift (Alternative zu Treppe Hintereingang)						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			340 cm x 145 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	340 cm x 145 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 70 cm betragen.	G1	✓				99 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			99 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	99 cm
Die Kabinengröße muss mind. 110 cm x 140 cm betragen. (Tol. 108/138)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	124 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			446 cm x 145 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	446 cm x 145 cm
Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				✓	ja
Technik						IST-Zustand
Wie wird ein abgehender Notruf im Aufzug bestätigt?						nein

Treppe vom Hintereingang zum Center – nicht Teil der Bewertung						IST-Zustand
Es gibt maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	-	-			8 Stufen à 16 cm
Es gibt maximal eine Stufe. Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	8 Stufen à 16 cm
Treppe zum Vordereingang – nicht Teil der Bewertung						
Es gibt maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	-	-			8 Stufen à 16 cm
Es gibt maximal eine Stufe. Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	8 Stufen à 16 cm
Tür Vordereingang 1 – nicht Teil der Bewertung						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine ohne eigenen Kraftaufwand
Wie wird die Tür geöffnet?						
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				133 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			133 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	133 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			300 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 200 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle






Windfang Vordereingang – nicht Teil der Bewertung						IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						190 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				143 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	143 cm
Tür Vordereingang 2 – nicht Teil der Bewertung						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						ohne eigenen Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				143 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			143 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	143 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		-			800 cm x 65 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			-	-	800 cm x 65 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle

Kundenraum der Tourist Info Timmendorfer Strand

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>						
Teilergebnis: Kundenraum/Touristinfo		✓	✓	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Tür zum Kundenraum						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine ohne eigenen Kraftaufwand
Wie wird die Tür geöffnet?						
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				120 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			120 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	120 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			350 cm x 460 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	350 cm x 460 cm






Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
Kundenraum						
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				800 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			800 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	800 cm
Weg vom Eingang Kundenraum zur Information und Zimmervermittlung						
Wie lang ist der Weg?						5 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				118 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T: 118 cm). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (T: 118 cm)	G2,R1,R2		✓	✓	✓	118 cm
Information und auch Zimmervermittlung						
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			120 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			-	-	120 cm x 150 cm
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden. (T: 75 cm bis 85 cm)	G2,R2		✓		✓	70 cm

Bücherei im UG der Tourist Info Timmendorfer Strand

<p>Barrierefreiheit geprüft</p>								
Teilergebnis: Bücherei				✓	✓	✓	✓	
<p>In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>			Stufe	1	2	1	2	
Tür Bücherei								IST-Zustand
Der Eingang ist stufenlos.			R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.								ja
Die Türbreite ist größer 70 cm			G1	✓				225 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm			G2		✓			225 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm			R1,R2			✓	✓	225 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)			G2		✓			290 cm x 155 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)			R1,R2			✓	✓	290 cm x 155 cm







Bücherei						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				146 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			146 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	146 cm
Schalter in der Bücherei						
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			500 cm x 400 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	500 cm x 400 cm
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden. (T: 75 cm bis 85 cm)	G2,R2		✓		✓	71 cm

Standesamt in der Tourist Info Timmendorfer Strand

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>						
Teilergebnis: Standesamt		✓	✓	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe	Stufe	1	2	1	2	
✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird						
- zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist						
Tür zum Flur Standesamt						IST-Zustand
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				224 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			224 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	224 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			387 cm x 141 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	387 cm x 141 cm
Flur vom Aufzug/Treppe zum Standesamt						IST-Zustand

Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						9 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				345 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	345 cm
Tür Standesamt						IST-Zustand
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				166 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			166 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	166 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			626 cm x 120 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	626 cm x 120 cm
Standesamt						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				88 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			88 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	88 cm

WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im UG der Tourist Info Timmendorfer Strand

							
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im UG			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Flur 1 vom Aufzug/Treppe zum WC							IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?							2,5 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				100 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.		G2, R1, R2	-			100 cm	
Zwischentür							IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm		G1	✓				92 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)		G2	✓			92 cm	
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)		R1,R2	✓			92 cm	
Der Eingang ist stufenlos		R1,R2	✓			ja	

Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			86 cm x 560 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	86 cm x 560 cm
Flur 2 vom Aufzug/Treppe zum WC						IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						5,6 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				107 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.	G2, R1, R2		-	-	-	107 cm
Eingang zum Sanitärraum						IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				95 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			95 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			✓	✓	95 cm
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	ja
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	nein
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			120 x 150 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt	R1,R2			-	-	120 x 150 cm

mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)						
WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		-			rechts 112 cm x 54 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 14 cm x 54 cm rechts 112 cm x 54 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		-			154 cm x 85 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	154 cm x 85 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						54 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2				-	51 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					nicht anfahrbar, nicht klappbar
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (T.+/- 2 cm)	R2				✓	34 cm (85 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (T.+/- 5 cm)	R2				-	6 cm (60 cm)

Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	hochklappbar
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	33 cm (84 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	6 cm (60 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. (Toleranz +/- 2 cm)	R2				-	75 cm
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			154 cm x 115 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	154 cm x 115 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				-	90 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	weniger als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Liege/Wickeltisch						
Was ist vorhanden? Standlege, Klappliege, Wickeltisch						Wickeltisch
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						ja, Schnur in einer Höhe von 53 cm

Medien , Information und Hilfsmittel

Webseite	
Werden auf den Internetseiten spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	ja, für Rollstuhlfahrer
Werden auf den Internetseiten Informationen in leichter Sprache oder bildhaft bereitgehalten?	ja
Sind die Menüpunkte auf den Internetseiten bildhaft dargestellt?	nein
Können die Inhalte der Internetseite als Sprachausgabe abgerufen werden?	nein
Werden Informationen zur barrierefreien Anreise bereitgehalten?	nein
Andere Medien (Broschüren, Flyer, DVD, etc.)	
Werden in anderen Medien spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	Ja, für Rollstuhlfahrer
Werden in anderen Medien Informationen in leichter Sprache oder bildhaft bereitgehalten?	nein
Werden in anderen Medien Informationen zur barrierefreien Anreise bereitgehalten?	nein
Führungen	
Werden Führungen für Menschen mit Behinderungen angeboten?	nein

Fotos:

